



Système d'assainissement 2022

ALLEMANS DU DROPT

Réseau de type Séparatif



Station : ALLEMANS DU DROPT

Code Sandre	0547005V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	juin 1996
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	484 990, 6 396 212 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Dropt

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Allemans-du-Dropt depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	22,8 m3/j	30 %			22,8 m3/j	
DBO5	5,6 Kg/j	19 %	246 mg/l	91 %	0,5 Kg/j	21,1 mg/l
DCO	14,9 Kg/j	25 %	650 mg/l	83 %	2,6 Kg/j	114 mg/l
MES	6,4 Kg/j		280 mg/l	75 %	1,6 Kg/j	70 mg/l
NGL	2,1 Kg/j		93 mg/l	63 %	0,8 Kg/j	34 mg/l
NTK	2,1 Kg/j		93 mg/l	63 %	0,8 Kg/j	34 mg/l
PT	0,2 Kg/j		8,3 mg/l	26,3 %	0,1 Kg/j	6,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547005V001>