



Système d'assainissement 2023

ALLEMANS DU DROPT

Réseau de type Séparatif



Station : ALLEMANS DU DROPT

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0547005V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYNDICAT EAU47 |
| Nom de l'exploitant | S.A.U.R. FRANCE |
| Date de mise en service | juin 1996 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 500 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 30 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 60 Kg/j |
| Charge nominale MES | 45 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 75 m ³ /j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Lagunage naturel |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 484 990, 6 396 212 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - Le Dropt |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Allemans-du-Dropt depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 49 m3/j | 65 % | | | 49 m3/j | |
| DBO5 | 19,8 Kg/j | 66 % | 410 mg/l | 94 % | 1,3 Kg/j | 25,9 mg/l |
| DCO | 47 Kg/j | 78 % | 960 mg/l | 85 % | 7,1 Kg/j | 145 mg/l |
| MES | 22 Kg/j | | 450 mg/l | 76 % | 5,4 Kg/j | 110 mg/l |
| NGL | 5,4 Kg/j | | 111 mg/l | 77 % | 1,2 Kg/j | 25,1 mg/l |
| NTK | 5,4 Kg/j | | 110 mg/l | 91 % | 0,5 Kg/j | 10 mg/l |
| PT | 0,5 Kg/j | | 10,4 mg/l | 75 % | 0,1 Kg/j | 2,7 mg/l |

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

| | |
|---|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ... à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ... à l'autosurveillance | Non |
| ... à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ... à la production des boues | Non |
| ... à la vétusté | Non |
| ... à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547005V001>