



Système d'assainissement 2024

ASTAFFORT

Réseau de type Mixte



Station : ASTAFFORT

Code Sandre	0547015V001
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	février 1987
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	96 Kg/j
Charge nominale DCO	192 Kg/j
Charge nominale MES	112 Kg/j
Débit nominal temps sec	240 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	511 991, 6 332 712 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Gers

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Astaffort depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

BISCUITS GARDEIL depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	195 m3/j	81 %			195 m3/j	
DBO5	42 Kg/j	44 %	225 mg/l	98 %	0,9 Kg/j	4,7 mg/l
DCO	101 Kg/j	52 %	530 mg/l	93 %	6,9 Kg/j	36 mg/l
MES	39 Kg/j		217 mg/l	96 %	1,5 Kg/j	7,4 mg/l
NGL	18,8 Kg/j		100 mg/l	65 %	6,7 Kg/j	34 mg/l
NTK	18,8 Kg/j		100 mg/l	65 %	6,6 Kg/j	34 mg/l
PT	1,9 Kg/j		10,2 mg/l	71 %	0,6 Kg/j	3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547015V001>