

Système d'assainissement 2023 BUZET SUR BAÏSE Réseau de type Séparatif







Station: BUZET SUR BAÏSE

Code Sandre 0547043V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT EAU47

Nom de l'exploitant SYNDICAT EAU47 REGIE EAU

Date de mise en service novembre 1994

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)

Capacité 1 500 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 484 089, 6 355 288 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Canal Latéral à la Garonne







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Buzet-sur-Baïse depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	84 m3/j	34 %			$73~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$26.5~\mathrm{Kg/j}$	29 %	315 mg/l	98 %	$0.6~{ m Kg/j}$	8 mg/l
DCO	$69~{ m Kg/j}$	38 %	820 mg/l	92 %	$5.5~{ m Kg/j}$	$75~\mathrm{mg/l}$
MES	19,9 Kg/j		236 mg/l	97 %	$0.7~{ m Kg/j}$	$9.5~\mathrm{mg/l}$
NGL	$9.7~\mathrm{Kg/j}$		115 mg/l	55 %	$4.3~{ m Kg/j}$	$59~\mathrm{mg/l}$
NTK	$9,7~{ m Kg/j}$		115 mg/l	56 %	$4.3~\mathrm{Kg/j}$	59 mg/l
PT	$0.9~{ m Kg/j}$		10,1 mg/l	47 %	$0.4~{ m Kg/j}$	6,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547043V001



