


Système d'assainissement 2024

CLERMONT DESSOUS (La Pouleille)

Réseau de type Séparatif



Station : CLERMONT DESSOUS (La Pouleille)

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0547066V002 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYNDICAT EAU47 REGIE EAU |
| Nom de l'exploitant | AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE |
| Date de mise en service | janvier 2006 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 135 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 8,1 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 16,2 Kg/j |
| Charge nominale MES | 12,1 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 20 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Décantation physique, Filtres à sables |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 498 531, 6 352 084 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - La Garonne |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 7,2 m3/j | 36 % | | | 7,2 m3/j | |
| DBO5 | 4,5 Kg/j | 55 % | 620 mg/l | 100 % | 0 Kg/j | 2,8 mg/l |
| DCO | 16,2 Kg/j | 100 % | 2 250 mg/l | 99 % | 0,1 Kg/j | 18,1 mg/l |
| MES | 16,6 Kg/j | | 2 300 mg/l | 100 % | 0,1 Kg/j | 9,7 mg/l |
| NGL | 0,9 Kg/j | | 120 mg/l | 31,5 % | 0,6 Kg/j | 82 mg/l |
| NTK | 0,9 Kg/j | | 120 mg/l | 99 % | 0 Kg/j | 1,4 mg/l |
| PT | 0,2 Kg/j | | 20,8 mg/l | 13,3 % | 0,1 Kg/j | 18,1 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547066V002>