



Système d'assainissement 2024

CUZORN

Réseau de type Séparatif



Station : CUZORN

Code Sandre	0547077V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Nom de l'exploitant	COMMUNAUTE DE COMMUNES FUMEL VALLEE DU LOT
Date de mise en service	janvier 1996
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	16,2 Kg/j
Charge nominale DCO	32 Kg/j
Charge nominale MES	24,3 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	536 633, 6 384 897 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Lémance

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

90% de Cuzorn depuis 1996

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	26,7 m3/j	59 %			26,7 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	8 %	46 mg/l	93 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	3,3 Kg/j	10 %	124 mg/l	76 %	0,8 Kg/j	30 mg/l
MES	1,4 Kg/j		54 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	2,2 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		26,1 mg/l	92 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		26,1 mg/l	97 %	0 Kg/j	0,9 mg/l
PT	0,1 Kg/j		2,7 mg/l	46 %	0 Kg/j	1,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547077V001>