


Système d'assainissement 2023 **DURANCE**







Station: DURANCE

Code Sandre 0547085V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE DURANCE

Nom de l'exploitant

Date de mise en service janvier 1975 Date de mise hors service décembre 2017

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 160 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 10 Kg/jCharge nominale DCO 22 Kg/jCharge nominale MES 11 Kg/j

Débit nominal temps pluie

Débit nominal temps sec

Filières EAU File 1: Décantation physique, Lit bactérien

24 m3/j

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Rivière - L'Avance Milieu récepteur





472 643, 6 344 806 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2017

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547085V002 DURANCE 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$11{,}3~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	30 %			$11,3 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.3~{ m Kg/j}$	4 %	31,1 mg/l	89 %	0 Kg/j	$3.6~\mathrm{mg/l}$
DCO	$0.8~{ m Kg/j}$	5 %	75 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	7,1 mg/l
MES	$0.3~{ m Kg/j}$		31,1 mg/l	89 %	0 Kg/j	3,6 mg/l
NGL	$0.9~{ m Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$0.9~{ m Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0.3~{ m Kg/j}$		28,4 mg/l	66 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	9,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		7,1 mg/l	37 %	$0.1~{ m Kg/j}$	4,4 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547085V001$



