



Système d'assainissement 2022

FONGRAVE

Réseau de type Unitaire



Station : FONGRAVE

Code Sandre	0547099V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	juin 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	60 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	503 976, 6 369 758 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Lot

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Fongrave depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547099V001 FONGRAVE

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5,9 m3/j	10 %			5,9 m3/j	
DBO5	0,2 Kg/j	1 %	38 mg/l	39 %	0,1 Kg/j	23,6 mg/l
DCO	0,8 Kg/j	2 %	127 mg/l	10,7 %	0,7 Kg/j	114 mg/l
MES	0,5 Kg/j		85 mg/l	60 %	0,2 Kg/j	34 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		20,3 mg/l	-208,3 %	0,4 Kg/j	63 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		20,3 mg/l	49 %	0,1 Kg/j	10,3 mg/l
PT	0 Kg/j		1,7 mg/l	-358,3 %	0,1 Kg/j	7,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547099V002>