


Système d'assainissement 2023 GONTAUD DE NOGARET







Station: GONTAUD DE NOGARET

Code Sandre 0547110V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT EAU47

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service novembre 1971

Date de mise hors service juin 2005

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 850 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 51 Kg/j

Charge nominale DCO -

 $\begin{array}{lll} \textbf{Charge nominale MES} & 68~\mathrm{Kg/j} \\ \textbf{D\'ebit nominal temps sec} & 128~\mathrm{m3/j} \end{array}$

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Décantation physique

File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 484 577, 6 376 827 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Canaule







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Gontaud-de-Nogaret depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2005

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547110V002 GONTAUD DE NOGARET

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$54 \text{ m}3/\mathrm{j}$	60 %			$54~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$4,5~\mathrm{Kg/j}$	12 %	83 mg/l	64 %	$1,6~{ m Kg/j}$	$30~\mathrm{mg/l}$
DCO	$12,3~\mathrm{Kg/j}$	17 %	229 mg/l	49 %	$6,3~{ m Kg/j}$	117 mg/l
MES	4,2 Kg/j		79 mg/l	21,5 %	$3,3~{ m Kg/j}$	62 mg/l
NGL	$2.5~\mathrm{Kg/j}$		47 mg/l	49 %	$1,3~{ m Kg/j}$	$24.2~\mathrm{mg/l}$
NTK	$2,3~{ m Kg/j}$		43 mg/l	68 %	$0.8~{ m Kg/j}$	14 mg/l
PT	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		3,7 mg/l	0 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	3,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non







Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547110V001$



