



# Système d'assainissement 2022

## GONTAUD DE NOGARET

### Réseau de type Mixte



## Station : GONTAUD DE NOGARET

<b>Code Sandre</b>	<b>0547110V002</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SYNDICAT EAU47
<b>Nom de l'exploitant</b>	S.A.U.R. FRANCE
<b>Date de mise en service</b>	juin 2005
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	600 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	36 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	72 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	54 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	90 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres à sables, Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	484 146, 6 376 888 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - La Canaule

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Gontaud-de-Nogaret depuis 1964

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

### Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547110V001      GONTAUD DE NOGARET

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	85 m3/j	95 %			85 m3/j	
DBO5	18,5 Kg/j	51 %	218 mg/l	96 %	0,8 Kg/j	9 mg/l
DCO	55 Kg/j	76 %	650 mg/l	89 %	5,9 Kg/j	69 mg/l
MES	26,7 Kg/j		315 mg/l	96 %	1,2 Kg/j	14 mg/l
NGL	8,6 Kg/j		101 mg/l	68 %	2,7 Kg/j	32 mg/l
NTK	8,5 Kg/j		101 mg/l	78 %	1,9 Kg/j	22 mg/l
PT	0,8 Kg/j		9,5 mg/l	30,7 %	0,6 Kg/j	6,6 mg/l

### Problèmes rencontrés en 2022

#### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547110V002>