


Système d'assainissement 2023 MEILHAN SUR GARONNE Réseau de type Séparatif







Station: MEILHAN SUR GARONNE

Code Sandre 0547165V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE Nom de l'exploitant VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Date de mise en service janvier 1977

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

Milieu récepteur Rivière - La Garonne

(Lambert 93)





464 642, 6 384 781 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

10% de Marcellus depuis 2008

100% de Meilhan-sur-Garonne depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$66~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	55 %			$66~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$22,6~{ m Kg/j}$	47 %	340 mg/l	99 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$3~{ m mg/l}$
DCO	$51~{ m Kg/j}$	71 %	770 mg/l	97 %	$1,6~{ m Kg/j}$	$25~\mathrm{mg/l}$
MES	$29~{ m Kg/j}$		440 mg/l	98 %	$0.7~{ m Kg/j}$	10 mg/l
NGL	4,8 Kg/j		73 mg/l	56 %	$2,1~{ m Kg/j}$	32 mg/l
NTK	$4.8~\mathrm{Kg/j}$		$73~\mathrm{mg/l}$	98 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	1,8 mg/l
PT	$0.5~{ m Kg/j}$		7,2 mg/l	37 %	$0.3~{ m Kg/j}$	4,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547165V001$



