

Système d'assainissement 2023 MONSEGUR Réseau de type Séparatif







Station: MONSEGUR

Code Sandre 0547178V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT EAU47

Nom de l'exploitant AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE

Date de mise en service juin 2005

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 130 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 8 Kg/jCharge nominale DCO 16 Kg/jCharge nominale MES 12 Kg/jDébit nominal temps sec 20 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Dounech





530 798, 6 378 081 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$3,3 \text{ m}3/\mathrm{j}$	16 %			$3,3~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547178V001$



