


Système d'assainissement 2023 Montaut Réseau de type Séparatif





Station: Montaut

Code Sandre 0547184V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT EAU47

Nom de l'exploitant AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE

Date de mise en service juillet 2010

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 80 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -


Filières EAU File 1: Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 515 004, 6 392 121 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Barraca









Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$1.8 \text{ m}3/\mathrm{j}$	15 %			$1.8 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.5~\mathrm{Kg/j}$	10 %	272 mg/l	90 %	$0.1~{ m Kg/j}$	27.7 mg/l
DCO	0,9 Kg/j	9 %	500 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	50 mg/l
MES	$0.5~\mathrm{Kg/j}$		272 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	27,7 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		66 mg/l	67 %	0 Kg/j	22,2 mg/l
PT	0 Kg/j		5,5 mg/l	0 %	0 Kg/j	5,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif: https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547184V001$



