


Système d'assainissement 2022

PINDERES

Réseau de type Séparatif



Station : PINDERES

Code Sandre	0547205V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Date de mise en service	juin 1999
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	18 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	462 662, 6 357 198 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Lescourre

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Pindères depuis 1975

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,4 m3/j	41 %			9,4 m3/j	
DBO5	5,2 Kg/j	43 %	420 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,1 mg/l
DCO	12 Kg/j	50 %	970 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	31 mg/l
MES	5,5 Kg/j		450 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,8 mg/l
NGL	1,3 Kg/j		103 mg/l	94 %	0,1 Kg/j	8,6 mg/l
NTK	1,3 Kg/j		103 mg/l	98 %	0 Kg/j	2,1 mg/l
PT	0,1 Kg/j		9,8 mg/l	83 %	0 Kg/j	2,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547205V001>