


Système d'assainissement 2023

POMPIEY (Bourg)



Station : POMPIEY (Bourg)

Code Sandre	0547207V003
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	15 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	0,9 Kg/j
Charge nominale DCO	1,8 Kg/j
Charge nominale MES	1 Kg/j
Débit nominal temps sec	2,3 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Boues activées moy. charge/forte charge
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	478 495, 6 347 570 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Couloumat

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,2 m3/j	52 %			1,2 m3/j	
DCO	0,1 Kg/j	5 %	75 mg/l	89 %	0 Kg/j	8,3 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		83 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	83 mg/l
NTK	0 Kg/j		25 mg/l	67 %	0 Kg/j	8,3 mg/l
PT	0 Kg/j		8,3 mg/l	0 %	0 Kg/j	8,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547207V003>