



Système d'assainissement 2022

PUYMIROL

Réseau de type Séparatif



Station : PUYMIROL

Code Sandre	0547217V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	juin 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	48 Kg/j
Charge nominale DCO	96 Kg/j
Charge nominale MES	72 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	522 810, 6 345 565 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Carreris

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Puymirol depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547217V001 PUYMIROL

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	52 m3/j	35 %			52 m3/j	
DBO5	16,2 Kg/j	34 %	309 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	50 Kg/j	52 %	960 mg/l	98 %	1 Kg/j	18,9 mg/l
MES	15,7 Kg/j		300 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	4 mg/l
NGL	6,2 Kg/j		118 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	1,3 mg/l
NTK	6,1 Kg/j		117 mg/l	99 %	0 Kg/j	0,8 mg/l
PT	0,7 Kg/j		13,2 mg/l	35 %	0,4 Kg/j	8,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547217V002>