



Système d'assainissement 2024

ST AUBIN

Réseau de type Séparatif



Station : ST AUBIN

Code Sandre	0547230V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	octobre 1997
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,8 Kg/j
Charge nominale DCO	15,6 Kg/j
Charge nominale MES	11,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	20 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	528 837, 6 377 179 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Dounech

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4,3 m3/j	22 %			4,3 m3/j	
DBO5	0,3 Kg/j	4 %	72 mg/l	68 %	0,1 Kg/j	23,3 mg/l
DCO	1,3 Kg/j	8 %	295 mg/l	71 %	0,4 Kg/j	84 mg/l
MES	0,7 Kg/j		170 mg/l	81 %	0,1 Kg/j	33 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		25,6 mg/l	-9,1 %	0,1 Kg/j	27,9 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		25,6 mg/l	-9,1 %	0,1 Kg/j	27,9 mg/l
PT	0 Kg/j		3,7 mg/l	-26,3 %	0 Kg/j	4,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547230V001>