



Système d'assainissement 2024

ST FRONT SUR LEMANCE

Réseau de type Séparatif



Station : ST FRONT SUR LEMANCE

Code Sandre	0547242V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	novembre 1979
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	17,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	38 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	538 901, 6 388 202 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Lémance

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

72% de Saint-Front-sur-Lémance depuis 2009

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	25,7 m3/j	68 %			1,8 m3/j	
DBO5	5,4 Kg/j	36 %	200 mg/l	100 %	0 Kg/j	5,2 mg/l
DCO	9,5 Kg/j	32 %	360 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	45 mg/l
MES	8,1 Kg/j		302 mg/l	99 %	0 Kg/j	22,4 mg/l
NGL	1,5 Kg/j		56 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	27,1 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		56 mg/l	99 %	0 Kg/j	5,2 mg/l
PT	0,2 Kg/j		5,7 mg/l	92 %	0 Kg/j	6,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547242V001>