



Système d'assainissement 2024

ST MAURIN 2

Réseau de type Séparatif



Station : ST MAURIN 2

Code Sandre	0547260V002
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	juillet 2018
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	60 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	531 675, 6 347 003 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Escorneboeuf

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Maurin depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547260V001 ST MAURIN

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	43 m3/j	72 %			43 m3/j	
DBO5	4,1 Kg/j	23 %	96 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	11,1 Kg/j	31 %	258 mg/l	90 %	1,1 Kg/j	26,1 mg/l
MES	4,7 Kg/j		110 mg/l	78 %	1 Kg/j	24 mg/l
NGL	2,4 Kg/j		56 mg/l	20,8 %	1,9 Kg/j	44 mg/l
NTK	2,4 Kg/j		56 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,3 mg/l
PT	0,2 Kg/j		5,4 mg/l	-34,8 %	0,3 Kg/j	7,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547260V002>