


Système d'assainissement 2023

LA SAUVETAT DE SAVERES

Réseau de type Séparatif



Station : LA SAUVETAT DE SAVERES

Code Sandre	0547289V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	novembre 1996
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	24 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	524 389, 6 349 677 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Petite Séoune

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Sauvetat-de-Savères depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	128 m3/j	284 %			128 m3/j	
DBO5	6,6 Kg/j	37 %	52 mg/l	88 %	0,8 Kg/j	6 mg/l
DCO	15,2 Kg/j	42 %	119 mg/l	61 %	6 Kg/j	47 mg/l
MES	8,4 Kg/j		66 mg/l	52 %	4,1 Kg/j	32 mg/l
NGL	1,9 Kg/j		14,6 mg/l	73 %	0,5 Kg/j	3,9 mg/l
NTK	1,8 Kg/j		14 mg/l	76 %	0,4 Kg/j	3,4 mg/l
PT	0,2 Kg/j		1,2 mg/l	-422,4 %	0,8 Kg/j	6,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547289V001>