



Système d'assainissement 2024

SAVIGNAC SUR LEYZE

Réseau de type Séparatif



Station : SAVIGNAC SUR LEYZE

Code Sandre	0547295V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	janvier 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	110 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5 Kg/j
Charge nominale DCO	13 Kg/j
Charge nominale MES	8 Kg/j
Débit nominal temps sec	13 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	523 999, 6 378 437 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Leyze

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4 m3/j	31 %			4 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	24 %	295 mg/l	92 %	0,1 Kg/j	25 mg/l
DCO	7,1 Kg/j	55 %	1 780 mg/l	93 %	0,5 Kg/j	132 mg/l
MES	5,6 Kg/j		1 400 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	27,5 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		135 mg/l	40 %	0,3 Kg/j	82 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		135 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	47 mg/l
PT	0,1 Kg/j		17,5 mg/l	28,6 %	0,1 Kg/j	12,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547295V001>