


Système d'assainissement 2022

TOURNON d'AGENAIS 2

Réseau de type Mixte



Station : TOURNON d'AGENAIS 2

Code Sandre	0547312V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	juillet 2018
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt bio)
Capacité	1 900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	114 Kg/j
Charge nominale DCO	228 Kg/j
Charge nominale MES	171 Kg/j
Débit nominal temps sec	293 m3/j
Débit nominal temps pluie	487 m3/j
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	540 092, 6 368 679 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Boudouyssou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Tournon-d'Agenais depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547312V001 TOURNON D'AGENAIS

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	99 m3/j	20 %			100 m3/j	
DBO5	14,3 Kg/j	13 %	148 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	3 mg/l
DCO	44 Kg/j	20 %	460 mg/l	97 %	1,5 Kg/j	15,5 mg/l
MES	25,2 Kg/j		260 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	2,1 mg/l
NGL	3,3 Kg/j		34 mg/l	61 %	1,3 Kg/j	13,3 mg/l
NTK	3,2 Kg/j		33 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	1 mg/l
PT	0,4 Kg/j		4,2 mg/l	-5,7 %	0,4 Kg/j	4,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547312V002>