


Système d'assainissement 2023

VERTEUIL D'AGENAIS

Réseau de type Séparatif



Station : VERTEUIL D'AGENAIS

Code Sandre	0547317V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	décembre 1997
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	36 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	494 410, 6 376 967 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Nauzillou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Verteuil-d'Agenais depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	72 m3/j	120 %			72 m3/j	
DBO5	13,2 Kg/j	55 %	187 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	3 mg/l
DCO	35 Kg/j	72 %	490 mg/l	95 %	1,8 Kg/j	24,5 mg/l
MES	12,2 Kg/j		170 mg/l	92 %	1 Kg/j	14,7 mg/l
NGL	3,8 Kg/j		54 mg/l	93 %	0,3 Kg/j	3,7 mg/l
NTK	3,8 Kg/j		54 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	1,7 mg/l
PT	0,4 Kg/j		5,4 mg/l	68 %	0,1 Kg/j	1,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ... à l'atteinte des performances européennes Non
- ... à l'autosurveillance Non
- ... à l'exploitation des ouvrages Non
- ... à la production des boues Non
- ... à la vétusté Non
- ... à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547317V001>