



Système d'assainissement 2023

VILLEFRANCHE DU QUEYRAN

Réseau de type Séparatif



Station : VILLEFRANCHE DU QUEYRAN

Code Sandre	0547320V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE VILLEFRANCHE DU QUEYRAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	36 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	476 632, 6 361 095 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Ourbise

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Villefranche-du-Queyran depuis 2009

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	68 m3/j	113 %			65 m3/j	
DBO5	15,6 Kg/j	65 %	230 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	5,1 mg/l
DCO	39 Kg/j	81 %	570 mg/l	95 %	2 Kg/j	31 mg/l
MES	5,6 Kg/j		83 mg/l	95 %	0,3 Kg/j	4 mg/l
NGL	4,8 Kg/j		70 mg/l	65 %	1,7 Kg/j	25,6 mg/l
NTK	4,7 Kg/j		69 mg/l	78 %	1 Kg/j	16 mg/l
PT	0,5 Kg/j		7,9 mg/l	38 %	0,3 Kg/j	5,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0547320V001>