


Système d'assainissement 2023 ALBARET LE COMTAL (ANDES)

Réseau de type Séparatif





Station: ALBARET LE COMTAL (ANDES)

Code Sandre 0548001V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE D'ALBARET LE COMTAL

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1993

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 40 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Zone intermédiaire avant rejet

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 713 091, 6 418 665 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau du Crouzet







Observations SDDE

Système de collecte

Ce réseau achemine des eaux claires parasites par temps de pluies et lorsque les nappes sont hautes. Dans le cadre du projet de réhabilitation de ce système d'assainissement, des travaux de mise en conformité sont nécessaires sur ce système de collecte.

Station d'épuration

Une opération de réhabilitation de cette unité épuratoire est toujours attendu car son obsolescence s'accentue. En effet, les drains d'épandage reçoivent des matières organiques boueuses lors des à-coups hydrauliques. Il faut prévoir une maîtrise foncière dans la parcelle actuelle garantissant une superficie suffisante et une bonne accessibilité de la future installation.

Sous produits

Une vidange des boues de la fosse toutes eaux est absolument nécessaire à court terme.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$3~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	50 %			$3~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.9~{ m Kg/j}$	39 %	310 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$30~\mathrm{mg/l}$
DCO	$2,2~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	90 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	$73~\mathrm{mg/l}$
MES	$0.9~{ m Kg/j}$		313 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$30~\mathrm{mg/l}$
NGL	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		80 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	$26.7~\mathrm{mg/l}$
PT	0 Kg/j		10 mg/l	33 %	0 Kg/j	6,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0548001V001$



