


Système d'assainissement 2023 LA FAGE ST JULIEN (Aloziers) Réseau de type Mixte





Station: LA FAGE ST JULIEN (Aloziers)

Code Sandre 0548059V003

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE LA FAGE SAINT JULIEN

Nom de l'exploitant

Date de mise en service juin 1992

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 40 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 2,4 Kg/jCharge nominale DCO 4.8 Kg/jCharge nominale MES $3,6~{
m Kg/j}$ Débit nominal temps sec 6 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Filtres à sables

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de Malagazagne





715 743, 6 412 949 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Observations SDDE

Système de collecte

Aucun défaut majeur de collecte n'a été observé en 2023 sur ce système d'assainissement.

Station d'épuration

Le fonctionnement épuratoire ainsi que le niveau d'exploitation sont insatisfaisants. Les ouvrages ne sont pas entretenus ou hors service depuis plusieurs années.

Sous produits

La vidange des boues de la fosse toutes eaux a été effectuée le 17 octobre 2023.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$3 \text{ m}3/\mathrm{j}$	50 %			$3 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.9~{ m Kg/j}$	39 %	310 mg/l	90 %	$0.1~{ m Kg/j}$	$30~\mathrm{mg/l}$
DCO	$2,2~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	90 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$73~\mathrm{mg/l}$
MES	$0.9~{ m Kg/j}$		313 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	30 mg/l
NGL	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0.2~{ m Kg/j}$		80 mg/l	67 %	$0.1~{ m Kg/j}$	$26.7~\mathrm{mg/l}$
PT	$0~{ m Kg/j}$		10 mg/l	33 %	0 Kg/j	6,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif: https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0548059V003$



