


Système d'assainissement 2023 LA FAGE-SAINT-JULIEN (Poulges) Réseau de type Séparatif





Station: LA FAGE-SAINT-JULIEN (Poulges)

Code Sandre 0548059V006

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE LA FAGE SAINT JULIEN

Nom de l'exploitant

Date de mise en service juin 2007

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 25 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 1,5 Kg/jCharge nominale DCO 3 Kg/jCharge nominale MES 1,5 Kg/jDébit nominal temps sec 4 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Filtres à sables

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

Milieu récepteur

(Lambert 93)

Filières BOUE





Rivière - Ruisseau de Malagazagne

714 497, 6 411 983 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Le fonctionnement épuratoire de la station de Lachamp demeure satisfaisant.

Le suivi et l'entretien régulier de cette structure épuratoire doivent être maintenus en respectant les fréquences d'alternance sur le filtre à sable.

Sous produits

L'opération d'hydrocurage annuelle a été réalisée suite à la visite du SATESE du 16 octobre 2023.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$2 \text{ m}3/\mathrm{j}$	49 %			$2 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.6~\mathrm{Kg/j}$	40 %	308 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	30.8 mg/l
DCO	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	49 %	750 mg/l	90 %	$0.2~{ m Kg/j}$	77 mg/l
MES	$0.6~{ m Kg/j}$		313 mg/l	90 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	30.8 mg/l
NGL	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		82 mg/l	0 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	82 mg/l
NTK	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		82 mg/l	69 %	0,1 Kg/j	$25,6~\mathrm{mg/l}$
PT	$0~{ m Kg/j}$		10,3 mg/l	50 %	0 Kg/j	5,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'es \`a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0548059V006$



