


Système d'assainissement 2023

PICHERANDE

Réseau de type Mixte



Station : PICHERANDE

Code Sandre	0563279V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PICHERANDE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1986
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	42 Kg/j
Débit nominal temps sec	66 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	682 112, 6 483 990 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - ruisseau de l'eau verte

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Picherande depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	30,1 m3/j	46 %			30,1 m3/j	
DBO5	18,4 Kg/j	61 %	610 mg/l	75 %	4,5 Kg/j	150 mg/l
DCO	32 Kg/j	54 %	1 070 mg/l	68 %	10,4 Kg/j	340 mg/l
MES	12,7 Kg/j		420 mg/l	62 %	4,8 Kg/j	160 mg/l
NGL	3,2 Kg/j		107 mg/l	30,2 %	2,2 Kg/j	74 mg/l
NTK	3,2 Kg/j		106 mg/l	30,4 %	2,2 Kg/j	74 mg/l
PT	0,4 Kg/j		13,9 mg/l	83 %	0,1 Kg/j	2,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0563279V001>