


Système d'assainissement 2023 AUTEVIELLE MARTIN BIDEREN (AUTEVIELLE) Réseau de type Séparatif







Station: AUTEVIELLE MARTIN BIDEREN (AUTEVIELLE)

Code Sandre 0564083V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE D'AUTEVIELLE SAINT MARTIN BIDEREN

Nom de l'exploitant

Date de mise en service janvier 1992 Date de mise hors service mai 2023

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 100 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 6 Kg/j

Charge nominale DCO

Charge nominale MES 7 Kg/jDébit nominal temps sec 15 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 378 171, 6 263 021 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau du Coudart







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en May-2023

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$5,1~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	34 %			$5,1 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$1,5~\mathrm{Kg/j}$	25 %	301 mg/l	57 %	$0.7~{ m Kg/j}$	$130~\mathrm{mg/l}$
DCO	$3,3~{ m Kg/j}$		640 mg/l	49 %	$1.7~\mathrm{Kg/j}$	$330~\mathrm{mg/l}$
MES	$1,1~{ m Kg/j}$		212 mg/l	71 %	$0.3~{ m Kg/j}$	$62~\mathrm{mg/l}$
NGL	$0.3~{ m Kg/j}$		62 mg/l	-3,8 %	$0.3~{ m Kg/j}$	$65~\mathrm{mg/l}$
NTK	$0.3~{ m Kg/j}$		62 mg/l	-3,8 %	$0.3~\mathrm{Kg/j}$	65 mg/l
PT	$0~{ m Kg/j}$		5,9 mg/l	0 %	0 Kg/j	5,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif:~https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564083V001$



