



Système d'assainissement 2023

AUTEVILLE MARTIN BIDEREN (ST MARTIN)



Station : AUTEVILLE MARTIN BIDEREN (ST MARTIN)

Code Sandre	0564083V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'AUTEVILLE SAINT MARTIN BIDEREN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1992
Date de mise hors service	mai 2023
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	377 974, 6 263 626 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Saison

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en May-2023

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564083V004 AUTEVILLE SAINT MARTIN BIDEREN (ST MARTIN 2)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	10,5 m3/j	34 %			10,4 m3/j	
DBO5	2,5 Kg/j	26 %	242 mg/l	83 %	0,4 Kg/j	45 mg/l
DCO	7,6 Kg/j	29 %	720 mg/l	75 %	1,9 Kg/j	192 mg/l
MES	3 Kg/j		282 mg/l	88 %	0,4 Kg/j	36 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		86 mg/l	24,7 %	0,7 Kg/j	67 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		86 mg/l	38 %	0,6 Kg/j	56 mg/l
PT	0,1 Kg/j		9,4 mg/l	12,7 %	0,1 Kg/j	8,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564083V003>