



Système d'assainissement 2023 BALIROS (intercommunale)



Station : BALIROS (intercommunale)

Code Sandre	0564091V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A. NAY BOURDETTE S A BALIROS
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	février 1990
Date de mise hors service	juillet 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	650 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	39 Kg/j
Charge nominale DCO	78 Kg/j
Charge nominale MES	46 Kg/j
Débit nominal temps sec	130 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Lagunage de finition
Filières BOUE	File 1: Lagunage anaérobiose
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	431 511, 6 242 995 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Arros-de-Nay depuis 1964

100% de Baliros depuis 1964

100% de Pardies-Piétat depuis 1964

100% de Saint-Abit depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564091V002 BALIBOS N°2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	204 m3/j	68 %			221 m3/j	
DBO5	51 Kg/j	47 %	250 mg/l	98 %	1,2 Kg/j	5,4 mg/l
DCO	155 Kg/j	72 %	760 mg/l	95 %	7,5 Kg/j	34 mg/l
MES	53 Kg/j		259 mg/l	97 %	1,4 Kg/j	6,1 mg/l
NGL	16,9 Kg/j		83 mg/l	91 %	1,5 Kg/j	6,6 mg/l
NTK	16,9 Kg/j		83 mg/l	94 %	1,1 Kg/j	4,9 mg/l
PT	1,9 Kg/j		9,1 mg/l	46 %	1 Kg/j	4,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- | | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564091V001>