



Système d'assainissement 2024

BASTANES (Batiments communaux)



Station : BASTANES (Batiments communaux)

Code Sandre	0564099V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BASTANES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	10 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 Kg/j
Charge nominale DCO	1 Kg/j
Charge nominale MES	1 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	395 594, 6 257 556 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	0,8 m3/j	75 %			0,8 m3/j	
DBO5	0,2 Kg/j	23 %	307 mg/l	91 %	0 Kg/j	26,7 mg/l
DCO	0,6 Kg/j	56 %	750 mg/l	89 %	0,1 Kg/j	80 mg/l
MES	0,2 Kg/j		307 mg/l	91 %	0 Kg/j	26,7 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		80 mg/l	67 %	0 Kg/j	26,7 mg/l
PT	0 Kg/j		13,3 mg/l	0 %	0 Kg/j	13,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564099V001>