


Système d'assainissement 2023 BERENX (RIVE GAUCHE) Réseau de type Unitaire





Station: BERENX (RIVE GAUCHE)

Code Sandre 0564112V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE BERENX

Nom de l'exploitant -

Date de mise en servicenovembre 1968Date de mise hors servicedécembre 2015Niveau de traitementSecondaire bio (Ntk)

Capacité 500 (100x)

Capacité 60 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 3 Kg/j
Charge nominale DCO 6 Kg/j
Charge nominale MES 5 Kg/j
Débit nominal temps sec 9 m3/j

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Décantation physique

File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null



eaufrance



387 922, 6 274 740 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2016, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



