


Système d'assainissement 2023 BILHERES (QUARTIER ARROUST) Réseau de type Séparatif







Station: BILHERES (QUARTIER ARROUST)

Code Sandre 0564128V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE BILHERES

Nom de l'exploitant

Date de mise en service janvier 1968 Date de mise hors service mars 2015

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 150 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 8 Kg/j Charge nominale DCO 16 Kg/jCharge nominale MES 12 Kg/j16 m3/jDébit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien Filières BOUE File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 419 252, 6 223 995 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Serres







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2015, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



