


Système d'assainissement 2022

BORCE (QUARTIER HOPITAL)

Réseau de type Unitaire



Station : BORCE (QUARTIER HOPITAL)

Code Sandre	0564136V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BORCE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1960
Date de mise hors service	septembre 2014
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	16 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	408 132, 6 207 961 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Sadum

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2014, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).