


# Système d'assainissement 2023 BORCE (QUARTIER VILLAGE) Réseau de type Unitaire







## Station: BORCE (QUARTIER VILLAGE)

Code Sandre 0564136V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE BORCE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1960

Date de mise hors service septembre 2014

Niveau de traitement Primaire décantation (Décanteur Primaire

Capacité 150 équivalent-habitant

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Charge nominale DBO5} & 11 & Kg/j \\ \textbf{Charge nominale DCO} & 22 & Kg/j \\ \textbf{Charge nominale MES} & 12 & Kg/j \\ \textbf{D\'ebit nominal temps sec} & 23 & m3/j \\ \end{array}$ 

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Décantation physique

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 408 159, 6 207 467 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Gave d'Aspe







### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2014, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



