



Système d'assainissement 2024

BRISCOUS (ZA Mendikoborda)



Station : BRISCOUS (ZA Mendikoborda)

Code Sandre	0564147V005
Nom du maître d'ouvrage	CA DU PAYS BASQUE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 2024
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	33 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Disques biologiques
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	349 808, 6 270 110 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau Suhyhandia

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

5% de Briscous depuis 2024

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	22,5 m3/j	68 %			22,5 m3/j	
DBO5	0,7 Kg/j	4 %	31,1 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	1,7 Kg/j	5 %	75 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	7,6 mg/l
MES	0,7 Kg/j		31,1 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
NGL	1,8 Kg/j		80 mg/l	0 %	1,8 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		28 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	9,8 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,1 mg/l	37 %	0,1 Kg/j	4,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564147V005>