



Système d'assainissement 2023

DIUSSE (Quartier Eglise)

Réseau de type Séparatif



Station : DIUSSE (Quartier Eglise)

Code Sandre	0564199V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE DIUSSE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	15 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	0,9 Kg/j
Charge nominale DCO	1,8 Kg/j
Charge nominale MES	1,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	5 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	443 631, 6 279 110 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,2 m3/j	24 %			1,2 m3/j	
DBO5	0,4 Kg/j	41 %	308 mg/l	0 %	0,4 Kg/j	308 mg/l
DCO	0,9 Kg/j	50 %	750 mg/l	0 %	0,9 Kg/j	750 mg/l
MES	0,4 Kg/j		320 mg/l	0 %	0,4 Kg/j	320 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		83 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	83 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		83 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	83 mg/l
PT	0 Kg/j		8,3 mg/l	0 %	0 Kg/j	8,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564199V002>