


# Système d'assainissement 2023

## ESPELETTE



### Station : ESPELETTE

Code Sandre	<b>0564213V001</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ESPELETTE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1982
Date de mise hors service	septembre 2002
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	135 Kg/j
Débit nominal temps sec	225 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	338 940, 6 260 965 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau Latsa

## Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Espelette depuis 1964

## Raccordements des établissements industriels

TANNERIE REMY CARRIAT S.A. depuis 2002

## Observations SDDE

## Système de collecte

## Aucune observation

## Station d'épuration

### Aucune observation

## Sous produits

### Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2002

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564213V004 ESPELETTE 3

0564213V002 ESPELETTE 2

## Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	510 m3/j	66 %			600 m3/j	
DBO5	194 Kg/j	54 %	410 mg/l	99 %	1,1 Kg/j	1,8 mg/l
DCO	490 Kg/j	68 %	1 060 mg/l	94 %	28,3 Kg/j	49 mg/l
MES	168 Kg/j		370 mg/l	98 %	3,8 Kg/j	5,6 mg/l
NGL	32 Kg/j		66 mg/l	91 %	3 Kg/j	4,8 mg/l
NTK	32 Kg/j		66 mg/l	92 %	2,6 Kg/j	4,2 mg/l
PT	3,2 Kg/j		6,6 mg/l	93 %	0,2 Kg/j	0,3 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

## Problèmes liés

- |   |     |
|---|-----|
| ... à la collecte des effluents               | Non |
| ... à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ... à l'autosurveillance                      | Non |
| ... à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ... à la production des boues                 | Non |
| ... à la vétusté                              | Non |
| ... à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564213V001>