

# Système d'assainissement 2023 **GAMARTHE**







## Station: GAMARTHE

Code Sandre 0564229V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE GAMARTHE

Nom de l'exploitant

Date de mise en service septembre 2006

Date de mise hors service mai 2014

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 80 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 4.8 Kg/jCharge nominale DCO 9,6 Kg/jCharge nominale MES 7,2 Kg/jDébit nominal temps sec 20 m3/jDébit nominal temps pluie 20 m3/j

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres à sables

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 364 183, 6 241 666 - Coordonnées du centroïde de la commune

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null







### Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

#### Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en May-2014

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564229V002 GAMARTHE

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$33~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	109 %			$33~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$22~{ m Kg/j}$	92 %	670 mg/l	92 %	$1,9~{ m Kg/j}$	57  mg/l
DCO	$43~{ m Kg/j}$	79 %	1 300 mg/l	81 %	$8,1~\mathrm{Kg/j}$	246 mg/l
MES	$15,4~\mathrm{Kg/j}$		470 mg/l	77 %	$3,6~{ m Kg/j}$	110 mg/l
NGL	$3,3~{ m Kg/j}$		99 mg/l	30,1 %	$2,3~{ m Kg/j}$	$70~\mathrm{mg/l}$
NTK	$3,3~{ m Kg/j}$		99 mg/l	30,5 %	$2,3~{ m Kg/j}$	69 mg/l
PT	$0.3~\mathrm{Kg/j}$		9,8 mg/l	-93,8 %	$0.6~\mathrm{Kg/j}$	18,9 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564229V001$ 



