



Système d'assainissement 2023

GAMARTHE



Station : GAMARTHE

Code Sandre	0564229V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE GAMARTHE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2006
Date de mise hors service	mai 2014
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	80 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,8 Kg/j
Charge nominale DCO	9,6 Kg/j
Charge nominale MES	7,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	20 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	20 m ³ /j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	364 183, 6 241 666 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en May-2014

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564229V002 GAMARTHE

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	33 m3/j	109 %			33 m3/j	
DBO5	22 Kg/j	92 %	670 mg/l	92 %	1,9 Kg/j	57 mg/l
DCO	43 Kg/j	79 %	1 300 mg/l	81 %	8,1 Kg/j	246 mg/l
MES	15,4 Kg/j		470 mg/l	77 %	3,6 Kg/j	110 mg/l
NGL	3,3 Kg/j		99 mg/l	30,1 %	2,3 Kg/j	70 mg/l
NTK	3,3 Kg/j		99 mg/l	30,5 %	2,3 Kg/j	69 mg/l
PT	0,3 Kg/j		9,8 mg/l	-93,8 %	0,6 Kg/j	18,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564229V001>