


Système d'assainissement 2023 GELOS (LOT DE SARROS)







Station: GELOS (LOT DE SARROS)

Code Sandre 0564237V002

Nom du maître d'ouvrage S.I. D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1971 Date de mise hors service juin 2010

Niveau de traitement Primaire décantation (Décanteur Primaire

Capacité 175 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 11 Kg/j

Charge nominale DCO -

 $\begin{array}{lll} \textbf{Charge nominale MES} & 12 & \text{Kg/j} \\ \textbf{D\'ebit nominal temps sec} & 30 & \text{m3/j} \\ \end{array}$

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Décantation physique

File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 426 543, 6 245 058 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Bartouil







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564237V003 GELOS (lotissement de Sarros)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$8,3~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	31 %			$7,4~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$1.8~\mathrm{Kg/j}$	16 %	210 mg/l	96 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	9,6 mg/l
DCO	$3,5~{ m Kg/j}$	16 %	420 mg/l	88 %	$0.4~{ m Kg/j}$	58 mg/l
MES	$1.5~\mathrm{Kg/j}$		187 mg/l	91 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	19 mg/l
NGL	$0.6~\mathrm{Kg/j}$		75 mg/l	65 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	29,9 mg/l
NTK	$0.6~\mathrm{Kg/j}$		75 mg/l	79 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	17,5 mg/l
PT	0,1 Kg/j		7,2 mg/l	0 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	8,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564237V002$



