


Système d'assainissement 2023 GELOS (LOT DE SARROS)



Station : GELOS (LOT DE SARROS)

Code Sandre	0564237V002
Nom du maître d'ouvrage	S.I. D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1971
Date de mise hors service	juin 2010
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	175 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	12 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobiose mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	426 543, 6 245 058 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Bartouil

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564237V003 GELOS (lotissement de Sarros)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	8,3 m3/j	31 %			7,4 m3/j	
DBO5	1,8 Kg/j	16 %	210 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	9,6 mg/l
DCO	3,5 Kg/j	16 %	420 mg/l	88 %	0,4 Kg/j	58 mg/l
MES	1,5 Kg/j		187 mg/l	91 %	0,1 Kg/j	19 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		75 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	29,9 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		75 mg/l	79 %	0,1 Kg/j	17,5 mg/l
PT	0,1 Kg/j		7,2 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	8,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564237V002>