


## Système d'assainissement 2023 GERE BELESTEN (MONPLAISIR)



### Station : GERE BELESTEN (MONPLAISIR)

<b>Code Sandre</b>	<b>0564240V004</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE GERE BELESTEN
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 1985
<b>Date de mise hors service</b>	septembre 2000
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	400 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	24 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	-
<b>Charge nominale MES</b>	28 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	80 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Lits de séchage
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	421 191, 6 219 608 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Gave d'Oloron

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2000, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).