


Système d'assainissement 2023 LARCEVEAU ARROS CIBITS Réseau de type Unitaire





Station: LARCEVEAU ARROS CIBITS

Code Sandre 0564314V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE LARCEVEAU ARROS CIBITS

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1964

Date de mise hors service janvier 2002

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 100 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 7 Kg/j

Charge nominale DCO -

 $\begin{array}{lll} \textbf{Charge nominale MES} & 8 \ \mathrm{Kg/j} \\ \textbf{D\'ebit nominal temps sec} & 15 \ \mathrm{m3/j} \\ \end{array}$

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Décantation physique

File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 367 428, 6 245 250 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Milieu récepteur Rivière - Artikaitéko Erreka

(Lambert 93)







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2002, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



