

Système d'assainissement 2023 LARCEVEAU ARROS CIBITS 2

Réseau de type Séparatif







Station: LARCEVEAU ARROS CIBITS 2

Code Sandre 0564314V002

Nom du maître d'ouvrage CA DU PAYS BASQUE Nom de l'exploitant CA DU PAYS BASQUE

Date de mise en service janvier 2002 Date de mise hors service juillet 2017

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 400 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Prétraitements, Lit bactérien Filières BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 368 142, 6 245 309 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Artikaitéko Erreka







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Larceveau-Arros-Cibits depuis 2002

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2017, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



