


Système d'assainissement 2024

LARRAU



Station : LARRAU

Code Sandre	0564316V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LARRAU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1962
Date de mise hors service	décembre 2008
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	14 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	20 Kg/j
Débit nominal temps sec	26 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	377 491, 6 221 302 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Hourhandiko Erreka

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

51% de Larrau depuis 2008

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2008

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564316V003 LARRAU

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	18,3 m3/j	48 %			18,3 m3/j	
DBO5	2,6 Kg/j	17 %	140 mg/l	30,1 %	1,8 Kg/j	98 mg/l
DCO	7,9 Kg/j	26 %	430 mg/l	30 %	5,5 Kg/j	301 mg/l
MES	3,7 Kg/j		204 mg/l	50 %	1,9 Kg/j	102 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		46 mg/l	29,8 %	0,6 Kg/j	32 mg/l
PT	0,1 Kg/j		6,5 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	6,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564316V001>