



Système d'assainissement 2023

LESCAR (COMMUNALE)



Station : LESCAR (COMMUNALE)

Code Sandre	0564335V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LESCAR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1976
Date de mise hors service	octobre 2000
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Capacité	6 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	385 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	420 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 100 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Boues activées moy. charge/forte charge
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Stabilisation aérobie
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	420 893, 6 252 769 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Canal du Moulin

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2000, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).