



Système d'assainissement 2024

MAUCOR



Station : MAUCOR

Code Sandre	0564370V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MAUCOR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1970
Date de mise hors service	septembre 2002
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	01 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2 Kg/j
Charge nominale DCO	4 Kg/j
Charge nominale MES	6 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	433 643, 6 256 388 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2002

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564370V002 MAUCOR (LOT. CANABERES)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	34 m3/j	91 %			39 m3/j	
DBO5	1,8 Kg/j	12 %	57 mg/l	78 %	0,4 Kg/j	10,5 mg/l
DCO	7,1 Kg/j	24 %	219 mg/l	51 %	3,5 Kg/j	94 mg/l
MES	3,4 Kg/j		103 mg/l	67 %	1,1 Kg/j	30 mg/l
NGL	1,3 Kg/j		39 mg/l	43 %	0,7 Kg/j	19,2 mg/l
NTK	1,3 Kg/j		39 mg/l	72 %	0,3 Kg/j	8,9 mg/l
PT	0,1 Kg/j		3,8 mg/l	29,3 %	0,1 Kg/j	2,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0564370V001>