

Système d'assainissement 2023 MOUMOUR (LOT. LESTOU)







Code Sandre 0564409V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE MOUMOUR

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1978

Date de mise hors service janvier 1990

Niveau de traitement -

Capacité 200 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 11 Kg/j

Charge nominale DCO -

Charge nominale MES 14 Kg/j

Débit nominal temps sec -

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null





402 311, 6 241 496 - Coordonnées du centroïde de la commune



Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 1990, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



